



**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ЗАВЕДЕНИ КОД НАРУЧИОЦА
под бројем УП-6086/17 од 11.12.2017.године**

ПИТАЊА

1. Da li reference za predmetne sisteme moraju biti deo jedne integracijske platforme?
2. Obzirom da sistemi uključuju i beznačajnu količinu prapratne opreme različitih proizvođača, da li je dovoljno dostaviti MAF od proizvođača za opremu:
 - kontrola pristupa- kontroler, čitač
 - video nadzor – kamere, centralni uređaj, oprema za gašenje rekormara
 - dojava požara - centrala i detektor požara

ОДГОВОРИ

1. Референце за предметне системе не морају бити део једне интеграцијске платформе.
Понуђач мора доставити референце за сваки систем мин по једну референцу и то за системе :
 - контроле приступа
 - видео надзора
 - аутоматске дојаве и детекције пожара
2. Потврђујемо да је довољно доставити МАФ од произвођача опреме за системе:
 - **контрола приступа** – контролер, читач
 - **видео надзора** - камере, централни уређај
 - **аутоматске дојаве и детекције пожара** – централа и детектор пожара

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 11/17

