



Питања заинтересованог лица у јавној набавци ВЈН 04/16

заведена код наручиоца под бр. УП 377/2017

Na osnovu uvida u Tendersku dokumentaciju zaključili smo da su nam za potrebe izrade Ponude, neophodna dodatna pojašnjenja u vezi:

DEO 3 Tehničke specifikacije: I projektni uslovi i obim projektovanje
B-Obaveze izvršioca – tačka 2 predmet i obim izrade tehničke dokumentacije:
ž) Maketa kompleksa u razmeri 1:250.

Pitanje:

1. Od kog materijala je predviđeno da se uradi maketa?
2. Koji je obuhvat - koji objekti na parceli su predmet izrade makete?

Одговори на питања заинтересованог лица у јавној набавци ВЈН 04/16

заведена код наручиоца под бр. УП 377/2017

1. Макету израдити од пластичних фолија и плексигласа са различито приказаним пешачким и колским саобраћајницама, тротоарима, платоима, стазама. Зеленило и травнате површине обликовати прикладним материјалима у природним бојама. Партерно уређење предвидети са аутомобилима, фигурама људи, мобилијаром, уличним светиљкама, жардињерама и фонтаном. Стаклене површине приказати транспарентним плексигласом у одговарајућој боји, а остале површине у складу са материјализацијом објекта. Макету радити на постољу од МДФ у алуминијумском раму и са заштитним поклопцем од провидног плексигласа.
2. Објекте Ц, Д, Е,Ф,Г,и Х израдити од плексигласа и стирена са пуним приказом отвора и материјализације. Објекте А и Б приказати у волумену од транспарентног плексигласа, са могућношћу замене по изради пројекта.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 04/16

