



Питања и одговори на питања заинтересованог лица у поступку јавне набавке МЈН 09/18, УП 1495/18 од 30.03.2018. године

ПИТАЊА

Molimo Vas za objašnjenje u vezi postupka javne nabavke MJN BR. 09/18 a koji se odnosi na Predmer iz Konkursne dokumentacije, Deo 2 Tehničke specifikacije:

Radi se o tome da smo dana 27.03.2018. godine izvršili obilazak lokacije – apartmana u Objektu 3- naselje "Dr. Ivan Ribar", Lamela A i Lamela B, koji je predviđen u Konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke MJN BR. 09/18, u Delu 1 pod 3) 9 Obilazak lokacije - pravo Ponuđača: I da smo na samoj lokaciji ustanovili da se stvarno stanje potrebne opreme za nabavku, isporuku i montažu drastično razlikuje od opreme koja je navedena u predmeru Konkursne dokumentacije. To sve utiče na količine, cenu, rok isporuke i montažu sanitarne galanterije.

U toku obilaska navedenog objekta utvrđeno je da su pozicije u predmeru nedovoljno i neprecizno opisane i da se razlikuju od izvedenog stanja na samom objektu i to:

Lamela A:

Pozicija 2 - dvodelni paravan sa jednim fiksnim i jednim pokretnim delom za ležeće kade nije funkcionalan ako ostane u traženoj dužini, jer u nekim kupatilima postoje stubovi koji onemogućavaju nesmetani ulaz u kadu i funkcionalnost pri tuširanju- paravani moraju biti kraći.

Pozicija 3 - fiksni paravan za zidane tuš kade se nalazi u dva kupatila gde umesto 60cm i 70 cm treba postaviti paravan od 125 i 142 cm koji treba biti klizni.

Pozicija 4 = niski element samostojeće police za peškire je nedovoljno opisan jer postoje samo spoljašnje mere, nije definisano koliko ima policica i na kojoj razdaljini.

Lamela B:

Pozicija 1. -Kabine za tuš kade 70/70 visine 158cm su dve specifične kade 70x100 i 70x90 sa zubom gde kabina mora biti u dimenziji kade.

Pozicija 2 - dvodelni paravan sa jednim fiksnim i jednim pokretnim delom za ležeće kade nije funkcionalan ako ostane u traženoj dužini, jer u nekim kupatilima postoje stubovi koji onemogućavaju nesmetani ulaz u kadu i funkcionalnost pri tuširanju- paravani moraju biti kraći.

Позиција 3 – фиксни параван за зидану туш каду у стану који нисмо могли да обиђемо, јер је био закључан због свеже излакираног паркета па не знамо тачно стање.

Позиција 4 – ниски елемент самостојеће полице за пешкире је недovolјно описан, јер постоје само спољашње мере, није дефинисано колико има полица и на којој раздалјини.

На основу неусаглашених тасативно наведених ставки понуде различитих понуђача неће бити упоредиве па је потребно приложити уз понуду слике svakог понуђеног производа понуђача.

На основу изнетог предлажемо да измените предмер у том смислу да се у предмер унесу потпуно и прецизно све позиције како по врсти тако и по количини и да након измене прођушите рок за подношење понуде.

ОДГОВОРИ:

ЛАМ А

2. ДВОДЕЛНИ ПАРАВАН ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ НА ЗИДНОМ ПРОФИЛУ КОЈИ СЕ ОКРЕЋЕ

ПОЗИЈА 2

Прихваћена је сугестија, окретни паравани, међају се фиксним параванима, и четвороделним параванима за лежеће каде (у купатилима где је позиција бојлера изнад каде). У свему према измењеном и допуњеном Техничком опису и Предмеру.

3. ФИКСНИ ПАРАВАНИ ЗА ЗИДАНЕ ТУШ КАДЕ

ПОЗИЦИЈА 3

Паравани остају као што су описани у Конкурсној документацији неће бити клизни. У свему према измењеном и допуњеном Техничком опису и Предмеру.

4. НИСКИ ЕЛЕМЕНТИ САМОСТОЈЕЋЕ ПОЛИЦЕ ЗА ПЕШКИРЕ

ПОЗИЦИЈА 4

Полица би требало да има две бочне стране, дрвена конструкција од масива, профили који носе полице без испуне, са три хоризонталне пластичне полице или слично. Могуће је предвидети и полице од медијапана завршно бојеног полиуретанском бојом, са две бочне стране, без фронта и леђа, са три хоризонталне полице.

ЛАМ Б

1. КАБИНЕ ЗА ТУШ КАДЕ

ПОЗИЈА 1

Прихвата се сугестија, предвидети туш кабине одговарајућих димензија у складу са уграђеним кадама, односно димензија 70/100цм и 70/90цм. У свему према измењеном и допуњеном Техничком опису и Предмеру.

2. ДВОДЕЛНИ ПАРАВАН ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ НА ЗИДНОМ ПРОФИЛУ КОЈИ СЕ ОКРЕЋЕ

ПОЗИЈА 2

Прихваћена је сугестија, окретни паравани, мењају се фиксним параванима, и четвороделним параванима за лежеће каде (у купатилима где је позиција бојлера изнад каде). У свему према измењеном и допуњеном Техничком опису и Предмеру.

3. ПАРАВАНИ ЗА ЗИДАНЕ ТУШ КАДЕ

ПОЗИЦИЈА 3

Параван је фиксни. У свему према измењеном и допуњеном Техничком опису и Предмеру.

4. НИСКИ ЕЛЕМЕНТИ САМОСТОЈЕЋЕ ПОЛИЦЕ ЗА ПЕШКИРЕ

ПОЗИЦИЈА 4

Полица би требало да има две бочне стране, дрвена конструкција од масива, профили који носе полице без испуне, са три хоризонталне пластичне полице или слично. Могуће је предвидети и полице од медијапана завршно бојеног полиуретанском бојом, са две бочне стране, без фронта и леђа, са три хоризонталне полице.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и позива за подношење понуда за МЈН 09/18



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЈН 09/18