

Predmet: Objašnjenja u vezi postupka javne nabavke u otvorenom postupku VJN broj 02/16 –radovi

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), upućujemo Vam Zahtev za Objašnjenja u vezi postupka javne nabavke u otvorenom postupku VJN broj 02/16 –radovi: Izvršenje svih pripremnih radova (izrada nedostajućih podloga), Izrada Tehničke dokumentacije, Izvođenje radova na izgradnji Objekata F1,F2,F3 i F4 i Poslova po ovlašćenju Naručioca, u naselju "Jugovićevo" u Novom Sadu.

Pitanje br. 1.

U konkursnoj dokumentaciji, na strani 32 od 64, naveli ste sledeće:

„Boduje se ukupan broj radno angažovanih zaposlenih na dan 30.11.2016. godine iskazanih po ovim strukama: građevinska, mašinska i elektro i ostali.
• Dokazuje se uverenjima o stručnoj spremi i dokazima o radnom angažovanju i prijavama nadležnim fondovima na propisanim obrascima i ugovorima o radnom angažovanju.“

Da li kao dokaz za uverenje o stručnoj spremi za zaposlene, ponuđač može da dostavi fotokopiju prve strane radne knjižice za zaposlene, obzirom da u istoj nadležni organ upisuje stručnu spremu radnika?

Pitanje br. 2.

U konkursnoj dokumentaciji ste na strani 33 od 64 naveli za mehanizaciju sledeće:

“Dokazuje se: analitičkim karticama osnovnih sredstava za mehanizaciju i **završni račun za 2015. godinu i Ugovori o sticanju prava svojine na sredstvima, ukoliko se radi o svojini, Ugovori o lizingu ukoliko se radi o lizingu i Ugovori o zakupu sa trajanjem najkraće do 30.06.2017. godine, ukoliko se radi o zakupu navedenih osnovnih sredstava. Ukoliko su osnovna sredstva pribavljena u 2016. godini dostavlja se analitička kartica osnovnih sredstava i navedeni ugovori o sticanju ili lizingu ili zakupu tih sredstva.”**

Da li ćete prihvatiti, da pored analitičkih kartica ponuđač dostavi kao dokaz o pravu svojine popisnu listu za sredstva pribavljena zaključno sa 2015. godinom?

Napominjemo da se sva oprema u vlasništvu preduzeća iskazuje na popisnoj listi, te nije jasno iz kog razloga bi se dostavljali Ugovori o sticanju prava svojine na sredstvima, ukoliko se radi o svojini, obzirom i da se za nabavku opreme kao što su npr. skela, kompresori, agregati i slično, ne zaključuje ugovor, te je isti nemoguće dostaviti.

Iz kog razloga ste tražili da se kao dokaz dostavi i završni račun za 2015. godinu?

Napominjemo da dostavljanjem završnog računa za 2015. godinu se ne može dokazati ništa u vezi tražene opreme, obzirom da se u istom navodi samo zbirna vrednost sve opreme u vlasništvu ponuđača, a ne pojedinačne opreme koju ste tražili.

Pitanje br. 3.

Da li možete objaviti šeme stolarije na Portalu javnih nabavki?

Napominjemo da su one neophodne kako bi ponuđači mogli da pripreme odgovorajauću ponudu.

Pitanje br. 4.

U predmeru i predračunu radova, keramičarski radovi, za poziciju 8 ste naveli sledeće:

8	<p>Набавка материјала и постављање сокле висине у приземљу 130cm а на осталим етажама 10cm у улазном ходнику, ходницима и степенишним подестима . Керамика, лепак и фуг маса исти опис и квалитет као подна ходничка керамика. Обрачун по м1 .</p> <p>приземље: $(4,75+7,44+26,88+10,14+10,66+10,68)-1,01*4-1,10-0,91 = 64,50$</p> <p>I спрат: $(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92$</p> <p>II спрат:</p>				
---	--	--	--	--	--

страна 31/60

Нови Сад - Југовићево



Ред. број	Врста радова	Ј.М.	Количина	Ламела Ф1 Цена	Свега
	$(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92$ III спрат: $(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92$ поткровље $19,80+10,51+10,22+10,50+10,80+10,10+10,40+10,22+10,22+10,22+10,52+10,82)-1,01*4-1,10 = 129,19$	m	64,50		
		m1	220,45		

Međutim, zbir količina po etažama ne iznosi 220,45 m1 kako ste naveli, nego 281,95m1 (50,92 + 50,92 + 129,19).

Molimo Vas da ispravite grešku u zbirnoj količini pozicije, kako bi ponuđači mogli dati odgovarajuć ponudu.

U istoj poziciji ste naveli visinu sokle u prizemlju 130cm a na ostalim etažama 10cm. Da li je u pitanj greška u navođenju visine sokle od 130cm?

130cm je neuobičajena visina sokle, u tom slučaju bi se radilo o zidnim keramičkim pločicama za koj se količine računaju u m2, a ne m1.

Pitanje br. 5.

U predmeru i predračunu radova, keramičarski radovi, za poziciju 10 ste naveli sledeće:

10	<p>Набавка материјала и постављање подних керамичких плочица I класе, димензије 60x120cm на лепку на степеништу и подestima.</p> <p>Плочнице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег квалитета, у складу по избору пројекатнта и одобрењу инвеститора.</p> <p>Под радити на додир са испуном од фут маса BK у тону по избору инвеститора . Плочице су типа CASAMOOD neutra bianco i FLOOR GRES chromtech warm 3.0 naturale или вишег квалитета . Газишта су типски префабриковани елементи са прпустом и противклизном перфорацијом.Плочнице морају испуњавати следеће стандарде:</p> <p>Упшјање воде EN ISO 10545-3 ≤3% подне Калибрација EN ISO 10545-2 ± 0,5% - Чврстоћа при лому EN ISO 10545-4 мин 1100N - Отпорност на мрље EN ISO 10545-14 класа I Обрачун по м2 .</p> <p>приземље - поткровље:</p> <p>а) ознака из пројекта 1 , површине 0,576 м2/ком 5 =</p> <p>б) ознака из пројекта 2 , површине 0,837м2/ком 5 =</p> <p>в) ознака из пројекта 3 , површине 0,531м2/ком 5 =</p> <p>г) ознака из пројекта 4 , површине 0,370м2/ком 5 =</p>				
		ком	5,00		
		ком	5,00		
		ком	5,00		
		ком	5,00		

Нови Сад - Југовићево



Ред. број	Врста радова	Ј.М.	Количина	Ламела Ф1 Цена	Сврга
	д) ознака из пројекта 5-17 , површине 0,365м2/ком 65 =	ком	65,00		

Molimo Vas da pojasnite koje su to oznake iz projekta 1-17, ili da postavite na Portal javnih nabavki grafički prilog sa navedenim oznakama, kako bi bilo jasno na čega se iste odnose.

Takođe, nije jasno kako se ponuda za navedenu poziciju daje po kom. a ne po m2 kako je uobičajeno za keramičke pločice?

Šta znače oznake 0,576m2/kom, 0,873m2/kom itd. ako ste u opisu pozicije naveli da su pločice dimenzija 60x120cm?

Molimo Vas da u skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama potvrdite prijem naših pitanja.

**Одговори на питања заинтересованог лица и појашњења
у јавној набавци у отвореном поступку ВЈН 02/16, заведена код наручиоца
под бр. УП 138/17 од 11.01.2017. године**

1. Конкурсном документацијом је предвиђено да се радном књижицом стручна спрема, а ни друге чињенице, не доказују јер радна књижица нема својство јавне исправе.
2. Пописном листом се не доказују тражени подаци јер пописна листа није књиговодствени документ. Завршни рачун за 2015. годину се тражи управо да би се утврдила кумулативна вредност.
3. Шеме столарије су предмет допуне пројектно-техничке документације у складу са Идејним решењем функционалне организације. У предмеру, Идејном решењу и Вендор листи материјала и опреме је дат прецизан опис материјализације и димензије столарских отвора у складу са којим се сачињава понуда заинтересованих понуђача.
4. Наручилац није одговоран за евентуално настале грешке у пројектно-техничкој документацији коју је израдило предузеће Крип инжењеринг д.о.о. У конкретном случају наведена позиција ће претрпети измене у смислу количина у складу са Идејним решењем функционалне организације. Дате висине сокли су део пројектно-техничке документације и наведене су исправно.
5. Предметне ознаке представљају бројеве степеника и дати су у склопу графичких прилога ове јавне набавке. У складу са описом позиције дате у предмеру радова ове јавне набавке да су газишта типски префабриковани елементи са препустом и противклизном перфорацијом, сваки степеник се третира као засебан комад дате површине изведен (направљен) од плочица одговарајућих димензија.



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 02/16