



**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МЈН 12/17
КОЈА СУ КОД НАРУЧИОЦА ЗАВЕДЕНА
ПОД БР. УП 4275/17 од 25.08.2017. ГОДИНЕ**

Molimo Vas za pojašnjenja u vezi sledećih stavki:

OSTAVA

~~Poz 4~~ Zidna šina dužine 192 cm 2 kom

Šta se podrazumeva pod šinom? Dali šina za kačenje visećih elementa?

~~Poz 5~~ Zidna šina dužine 64 cm.

Isto pitanje

Poz 7. Pano za ključeve od medijpana sa kukucmaza ključeve ...

Potrebna je dimenzija panoa I broj kukica?

ОДГОВОР

Објашњење за позиције 4 и 5 одељка „Остава“

У Спецификацији канцеларијског намештаја за потребе Дирекције и салона продаје на градилишту Земунске капије која је део конкурсне документације у поступку мале јавне набавке МЈН12/17, у одељку „Остава“ описани артикли на позицијама 4 и 5: „Зидна шина дужине 192 цм“ и „Зидна шина дужине 64 цм“, подразумевају подесиве шине са конзолама дубине 35цм на које ће бити постављени артикли из позиција 1, 2 и 3 истог одељка “Остава“ („Полица од универа 144x35x1,8 цм са конзолним носачима (шине)“, „Полице од универа 169x35x1,8 цм са конзолним носачима (шине)“ и „Полице од универа 162x35x1,8 цм са конзолним носачима (шине)“, како би се у случају потребе мењало растојање између полица.

На шину дужине 192цм постављају се полице из позиције 1 и 2, а на шину дужине 64цм, полице из позиције 3.

МЈН 12/17



Објашњење за позицију 7 одељка „Остава“

„Пано за кључеве израђен од медијапана са кукицама за кључеве на хоризонталном размаку од 5 цм и вертикалном од 15 цм“ подразумева пано димензија 144x180 цм, од медијапана дебљине 2,5цм. Куке за кључеве на хоризонталном размаку од 5 цм и вертикалном 15 цм, што значи 12 редова X 28 кукица = 336 кукица.

Комисија за јавну набавку МЈН 12/17

