

ДРУШТВО СА СТРАНИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
БЕОГРАД
Бр. Р 10171/14
31. 12. 2014 год
Београд

Предмет: Објашњења у вези поступка јавне набавке у отвореном поступку
ВЈН бр.09/14-радови

На основу ваших захтева за давање потребних објашњења која се односе на јавну набавку ВЈН 09/14, чији је наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о. Београд, достављамо вам следеће одговоре:

Питање:

Прозори димензија 2010x1410 да ли су са фиксном или лажном пречком?

Одговор: (позиција 2 у двоструком шестоуглу)

- Двокрилни прозор израђен од ПВЦ петокоморних профила са термопрекидом и унутрашњим ојачањем од челика, застакљен термоизолационим стаклом $d=4+16+4$ мм, са нискоемисионим премазом, снабдевен ал. венецијанер ролетном
- Отварање- једно крило се отвара око вертикалне осовине а друго се отвара комбиновано.
- Прозор снабдети одговарајућим оковом, механизмом за отварање око вертикалне осе или комбиновано, према шеми.
- Прозор је са звучном изолацијом до класе заштите 30-34 дб.

Питање:

Балконска врата цела у стаклу или доњи део са испуном?

Одговор: (позиција 1 у двоструком шестоуглу)

Једнокрилна, једнострука балконска врата израђена од петокоморних ПВЦ профила са термопрекидом и унутрашњим ојачањем од челика, застакљена термоизолационим стаклом $d=4+16+4$ мм, са нискоемисионим премазом. Праг врата је од храстовине

- У саставу врата предвидети ал. венецијанер ролетну
- Врата снабдети одговарајућим оковом, механизмом за отварањем око вертикалне осе.
- Врата су са звучном изолацијом до класе заштите 30-34 дб.

Питање:

Клизна врата комби, да ли је у питању комби систем?

Одговор (позиција 4 у двоструком шестоуглу):

- Двокрилна, једнострука клизна балконска врата израђена од петокорних ПВЦ профила са термопрекидом и унутрашњим ојачањем од челика, застакљена термоизолационим стаклом $d=4+16+4$ мм, са нискоемисионим премазом.
- Једно крило је фиксно а друго клизно.
- Праг врата је од храстове даске.
- У саставу врата предвидети ал. венецијанер ролетну
- Врата снабдети одговарајућим оковом, механизмом за клизно отварање једног крила
- Врата су са звучном изолацијом до кл. заштите 30-34 дБ.

Питање:

Да ли се мерачи утрошка топлотне енергије за станове испоручују баждарени или не?

Одговор:

Мерачи утрошка топлотне енергије-стански калориметри испоручују се баждарени. Услугу баждарења обавља установа-фирма акредитована за такву врсту испитивања.

С`поштовањем,

Председнк комисије
за спровођење јавне набавке ВЈН 09/14

Београд,31.12.2014.год.

Душко Обрадовић, дил.инж.грађ.

