



**Предмет: Објашњења у вези поступка јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности МЈН 02/15, чији је предмет Извођење радова на објектима ветеринарских и фитосанитарних лабораторија и хладњача на граничном прелазу Батровци и Прешево и за потребе Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС.**

На основу Вашег захтева за давање потребног објашњења које се односи на јавну набавку МЈН 02/15, чији је наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о. Београд, који је у овој дирекцији заведен под бројем УП 1672/15 од 16.03.2015. године, достављамо Вам следећи одговор на постављено питање:

- 1. Питање:** Ознака агрегата или тип погонског мотора и генератора – номинална снага (кVA) ?

**Одговор:**

Агрегати су произвођача EMSA (ознака Е13) а снага је 13 kVA. Агрегати су контејнерског типа за спољну монтажу. Тип погонског мотора је EMSA Е3-1.530. Тип погонског горива је дизел.

- 2. Питање:** Локације агрегата (укупно 8 ком)?

**Одговор:**

На граничном прелазу Батровци је 8 агрегата и на граничном прелазу Прешево је исто 8 агрегата.